Bf Dillingen
Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen

Gebäude-ID	Name	HR	SW	Nutz	IRW		Lr		Lr > IRW	
					Tag	Nacht	Tag	Nacht	Tag	Nacht
					in dB(A)		in dB(A)		in dB(A)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26-37	Große Allee 37	N	3.OG	MIt	60	0	63	-	2,4	-
26-39	Große Allee 39	N	3.OG	MIt	60	0	62	-	1,1	-

Prognoseszenario 7
Dokumentation der Gebäude mit ermittelten Richtwertüberschreitungen
Beurteilungszeitraum Tag (7.00 - 20.00 Uhr)
Beurteilungspegel nach AVV Baulärm

Bf Dillingen
Schalltechnische Untersuchung
zu baubedingten Schallimmissionen

Spalten-nummer	Spalte	Beschreibung
2	Name	Bezeichnung des Immissionsortes
3	HR	Himmelsrichtung der Gebäudeseite
4	SW	Stockwerk
5	Nutz	Gebietsnutzung
6-7	IRW	Immissionsrichtwert tags/nachts
8-9	Lr	Beurteilungspegel (Lr) tags/nachts
10-11	Lr > IRW	Beurteilungspegel > Immissionsrichtwert (IRW)

Prognoseszenario 7
Dokumentation der Gebäude mit ermittelten Richtwertüberschreitungen
Beurteilungszeitraum Tag (7.00 - 20.00 Uhr)
Beurteilungspegel nach AVV Baulärm